



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.53148

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРООСКОЛЬСКИЙ КСМ», Адрес: Россия, 309504 Россия, Белгородская область, р-н Старооскольский, тер Промплощадка Силикатная, стр. 2, ИНН: 3128039769, ОГРН: 1023102361700, телефон: 8(4725) 23 38 55, электронная почта: info@ooosksm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРООСКОЛЬСКИЙ КСМ», Адрес: Россия, 309504 Россия, Белгородская область, р-н Старооскольский, тер Промплощадка Силикатная, стр. 2, ИНН: 3128039769, ОГРН: 1023102361700, телефон: 8(4725)23 38 55, электронная почта: info@ooosksm.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

1.Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие категории I, марка по средней плотности Д450, класса по прочности В2,0, марки по морозостойкости F50, размер 600x288x200(100,150,250,300,400) мм
2.Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие категории I, марка по средней плотности Д500, класса по прочности В2,5, марки по морозостойкости F100, размер 600x288x200(100,150,250,300,400) мм
3.Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие категории I марка по средней плотности Д600, класса по прочности В3,5, марки по морозостойкости F100, размер 600x288x200(100,150,250,300,400) мм
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.69.19.000

код ТН ВЭД
23.99

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости конструкции из блоков из ячеистого бетона - REI 360 по ГОСТ 30247.0 -94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №48438-ПРГ/ПБ-24 от 16.05.2024
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.05.2024 по 16.05.2027



Руководитель органа по сертификации

Беляков
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации